

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
«10» марта 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 31/21

Срок действия с 10.03.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 10.03.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа ВВ-РА-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 2, изготавливаемые по ТУ БПВА.670211.005 ТУ (изм.№5)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «РАДИУС» (ООО НПФ «РАДИУС»)

Адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «РАДИУС» (ООО НПФ «РАДИУС»)

Адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (степень защиты оболочки привода IP40; не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)